



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Миллеровскому и Чертковскому районам
ул. Ленина, 13, г. Миллерово Ростовская область 346130
Телефоны: (86385) 2-06-58 факс (86385) 2-06-58
<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 19ogpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 23 / 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

Рогаликовская основная общеобразовательная школа

(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица правообладателя объекта защиты (гражданина)
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 25.04.2017 № 23 о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНД и ПР по Миллеровскому и Чертковскому районам Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Димитровым В.А. в соответствии со ст. 6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов «2» мая 2017 года и по 11 часов «31» мая 2017 года (20 рабочих дней) проведена плановая выездная проверка дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Миллеровскому и Чертковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области - государственным инспектором Миллеровского и Чертковского районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы Губенко Сергеем Владимировичем в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения Рогаликовская основная общеобразовательная школа, по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, с. Рогалик, ул. Дружбы, 51.

совместно с: директором МБОУ Рогаликовская ООШ Сидоренко Валентиной Петровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На остекленных дверях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 метров.	ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.2.6. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с	01.02.2018	

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В г. Миллерово, Миллеровском,
Чертковском и Тарасовском районах
346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Тельмана, 3

Предписание

должностного лица Управления Роспотребнадзора по РО уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 145

« 02 » августа 2017г. Место выдачи предписания: МБОУ Рогаликовская ООШ по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, с. Рогалик, ул. Дружбы 51.

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица выдавшего предписание: главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Миллерово, Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах Лысенко Татьяна Александровна

Предписание выдано законному представителю МБОУ Рогаликовская ООШ по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, с. Рогалик, ул. Дружбы 51 ОГРН 102610219 7318 выдано Межрайонной инспекцией МНС России №3 по Ростовской области территориальный участок 6149 по г. Миллерово ИНН 6149002934.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

02.08.2017г. с 15-00 до 17-00 в МБОУ Рогаликовская ООШ по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, сл. Рогалик, ул. Дружбы 51 в ходе внеплановой проверки установлено, что не выполнено предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений № 144 от 03.08.2016года, а именно: в установленный срок – 01.08.2017г. для обучающихся 1 ступени образования не установлены школьные парты, обеспеченные регулятором наклона рабочей поверхности.

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей», Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть) предлагаю:

Оборудовать для обучающихся 1 ступени образования школьные парты, обеспеченные регулятором наклона рабочей поверхности срок - 25.07.2018г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Миллерово, Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

26.07.2018г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по

Ростовской области в г. Миллерово,

Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах  Лысенко Татьяна Александровна

(ФИО, должность)

(подпись)

Предписание получила: «02» августа 2017 г.

Директор МБОУ Роголиковская ООШ

(руководитель (должностное лицо,

уполномоченное руководителем)

юридического лица или индивидуальный

предприниматель)

Сидоренко Валентина Петровна

(фамилия, имя, отчество)

	2.	Имеющаяся специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму работников уржедения не согласована с территориальным органом пожарного надзора.	Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 53. Согласование специальных программ иных организаций осуществляется территориальными органами государственного пожарного надзора.	01.09.2017		
	3.	Не представлена техническая документация, подтверждающая информацию о показателях пожарной опасности применяемых для покрытия пола (линолеума) на 2 этаже здания	Федеральный закон от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 п.п 3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними	01.09.2017		
	4.	Складские помещения и смежные кухни не разделены между другими помещениями, относящимся к другим классам функциональной пожарной опасности, противопожарными дверями с нормируемыми пределом огнестойкости.	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.88 Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках, 1. Части здания, сооружения, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности в соответствии с требованиями к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величин пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.	01.03.2018		
	5.	Имеющийся запас воды в водоеме (резервуаре), используемый для целей пожаротушения, не обеспечивает требуемый расход воды на наружное пожаротушение при продолжительности течения возможного пожара в течение 3 часов.	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 99. Требования к источникам противопожарного водоснабжения производственного объекта. 2. Запас воды для целей пожаротушения в ответственных водоемах должен определяться исходя из расчетных расходов воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожара.	01.04.2018		
	6.	На дверях помещений кухни и помещений складского назначения не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главками 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390) п. 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.09.2017		
			Изменением N 1)			

о требованиях пожарной безопасности".	главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		
---------------------------------------	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР по Миллеровскому и Чертковскому районам-государственный инспектор Миллеровского и Чертковского районов по пожарному надзору Губенко С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«31» _____ мая _____ 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ _____
подпись

Директор МБОУ Рогаликовская ООШ Сидоренко В.П.

(должность, фамилия, инициалы)

«31» _____ мая _____ 2017 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору