



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Миллеровскому и Чертковскому районам
ул. Ленина, 13, г. Миллерово Ростовская область 346130
Телефоны: (86385) 2-06-58 факс (86385) 2-06-58
<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 19ogpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 23 / 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

Рогаликовская основная общеобразовательная школа

(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица правообладателя объекта защиты (гражданина)
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 25.04.2017 № 23 о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНД и ПР по Миллеровскому и Чертковскому районам Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Димитровым В.А. в соответствии со ст. 6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов «2» мая 2017 года и по 11 часов «31» мая 2017 года (20 рабочих дней) проведена плановая выездная проверка дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Миллеровскому и Чертковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области - государственным инспектором Миллеровского и Чертковского районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы Губенко Сергеем Владимировичем в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения Рогаликовская основная общеобразовательная школа, по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, с. Рогалик, ул. Дружбы, 51.

совместно с: директором МБОУ Рогаликовская ООШ Сидоренко Валентиной Петровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На остекленных дверях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 метров.	ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.2.6. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с	01.02.2018	

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Территориальный Отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
в г. Миллерово, Миллеровском,
Чертковском и Тарасовском районах
346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Тельмана, 3

Предписание

должностного лица Управления Роспотребнадзора по РО уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 145

« 02 » августа 2017г. Место выдачи предписания: МБОУ Рогаликовская ООШ по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, с. Рогалик, ул. Дружбы 51.

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица выдавшего предписание: главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Миллерово, Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах Лысенко Татьяна Александровна

Предписание выдано законному представителю МБОУ Рогаликовская ООШ по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, с. Рогалик, ул. Дружбы 51 ОГРН 102610219 7318 выдано Межрайонной инспекцией МНС России №3 по Ростовской области территориальный участок 6149 по г. Миллерово ИНН 6149002934.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

02.08.2017г. с 15-00 до 17-00 в МБОУ Рогаликовская ООШ по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, сл. Рогалик, ул. Дружбы 51 в ходе внеплановой проверки установлено, что не выполнено предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений № 144 от 03.08.2016года, а именно: в установленный срок – 01.08.2017г. для обучающихся 1 ступени образования не установлены школьные парты, обеспеченные регулятором наклона рабочей поверхности.

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей», Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть) предлагаю:

✓ Оборудовать для обучающихся 1 ступени образования школьные парты, обеспеченные регулятором наклона рабочей поверхности срок - 25.07.2018г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Миллерово, Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

26.07.2018г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по

Ростовской области в г. Миллерово,

Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах  Лысенко Татьяна Александровна

(ФИО, должность)

(подпись)

Предписание получила: «02» августа 2017 г.

Директор МБОУ Роголиковская ООШ

(руководитель (должностное лицо,

уполномоченное руководителем)

юридического лица или индивидуальный

предприниматель)

Сидоренко Валентина Петровна

(фамилия, имя, отчество)

	2.	Имеющаяся специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму работников уржедения не согласована с территориальным органом пожарного надзора.	Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 53. Согласование специальных программ иных организаций осуществляется территориальными органами государственного надзора.	01.09.2017		
6.	5.	Складские помещения и помещения кухни не разделены между другими помещениями, относящимся к другим классам функциональной пожарной опасности, противопожарными дверями с нормируемыми пределом огнестойкости.	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, статьи 88 Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках, а также помещений различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности и классами конструктивной пожарной опасности зданиями, сооружениями, пожарными отсеками. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функционально-нальной пожарной опасности помещений, величин пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.	01.03.2018	01.09.2017	Изменением N 1)
6.		Имеющийся запас воды в водоеме (резервуаре), используемый для целей пожаротушения, не обеспечивает требуемый расход воды на наружное пожаротушение при продолжительности тушения возможного пожара в течение 3 часов.	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, статья 99. Требования к источникам противопожарного водоснабжения производственного объекта. 2. Запас воды для целей пожаротушения в ответственных водоемах должен определяться исходя из расчетных расходов воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожара.	01.04.2018	01.09.2017	

о требованиях пожарной безопасности".	главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		
---------------------------------------	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР по Миллеровскому и Чертковскому районам-государственный инспектор Миллеровского и Чертковского районов по пожарному надзору Губенко С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«31» _____ мая _____ 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ _____
подпись

Директор МБОУ Рогаликовская ООШ Сидоренко В.П.

(должность, фамилия, инициалы)

«31» _____ мая _____ 2017 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061638

Владелец Стахурлова Наталья. Павловна.

Действителен с 30.09.2024 по 30.09.2025